



ЈП за изградњу ОБРЕНОВЦА

Обреновац, Вука Карапића 99 д
МБ 06900496, ПИБ 101933143, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 74203

наш знак 2793/1 ваш знак _____

Датум 11.09.2013.
11500 Обреновац

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације

У вези са захтевом за појашњења конкурсне документације број Р-4/2013 - изградња пет стамбених објеката за потребе расељавања старе општине, по принципу „кључ у руке“, сходно члану 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама и тачки 10. „Упутства понуђачима како да сачине понуду“, достављамо тражено појашњење:

- 1. ПИТАЊЕ:** Позиција Е/1.2. Столарски радови – да ли може стакло 4+12+4 клима гард 1,0 да буде пуњено изо гасом аргоном уместо криптоном?
- 2. ПИТАЊЕ:** Позиција Б/6. Зидарски радови - да ли може цементна кошуљица, армирана мрежом Q 188 (ф 6 мм) да буде армирана мрежом Q 84 (ф 4 мм)?
- 3. ПИТАЊЕ:** Позиција Б/1. Зидарски радови - да ли може уместо зидања гитер блоком 19*19*25 цм да се зида клима блоком?
- 4. ПИТАЊЕ:** Позиција Б/1. Зидарски радови – зашто је дебљина термоизолационих плоча URSA Foam различита по објектима. Да ли на свим објектима може да буде иста дебљина од 18 цм?
- 5. ПИТАЊЕ:** Позиција 3/1 Подополагачки радови – да ли је дебљина ламината од 10 мм са филц подлогом или је то дебљина самог ламината+подлога и која је дебљина подлоге?

ОДГОВОР: Дебљина ламината је 10 мм а филц подлоге је 2 мм.

6. ПИТАЊЕ: Позиција Ј/1.2. Сувомонтажни радови – тачка 1. да ли може да се избаци комплет позиција (гипс картон плоче д=15 мм и стиропор д= 10мм) јер не утиче на енергетску ефикасност?

Тачка 2. да ли може да уместо гипс картонских плоча д=18 мм да буде стиропор?

7. ПИТАЊЕ: Позиција И/1.2.3. Керамичарски радови – да ли може уместо плочица I класе да буду керамичке плочице III класе?

8. ПИТАЊЕ: Водоводна и канализациона мрежа – да ли може да сва санитарија буде Б класе?

ОДГОВОР: Питања 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 не односе се на појашњење конкурсне документације већ се истим предлаже измена техничке спецификације, што се не може прихватити.

Председник Комисије

Снежана Старчевић

