



ЈП за изградњу ОБРЕНОВЦА

Обреновац, Вука Караџића 99 д
МБ 06900496, ПИБ 101933143, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 74203

наш знак 3717 ваш знак _____

Датум 22. 11. 2013
11500 Обреновац

ПРЕДМЕТ: Измена и појашњење конкурсне документације

У вези са захтевом за појашњењем и изменом конкурсне документације број **P-14/2013 - занатски, инсталатерски и завршни радови на објекту СПА центра у Обреновцу (реконструкција и адаптација започетог објекта бање)**, сходно члану 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама и тачки 10. „Упутства понуђачима како да сачине понуду“, достављамо тражено појашњење и измену:

1. На страни 51. конкурсне документације у Предмеру и предрачуно машинских радова под А) Опрема и канали под бр. 1. Испорука и монтажа клима коморе тип уписано је КОМПАКТ REGO-700 производ RICHLER а треба да стоји **КОМПАКТ REGO-7000 производ RICHLER.**

2. На страни 51. конкурсне документације у Предмеру и предрачуно машинских радова под А) Опрема и канали под бр. 2. Испорука и монтажа каналног клима уређаја тип AP0364BH-E TOSHIBA а треба да стоји **тип МКТЗН-1000 (Е) G70 производ MIDEA димензија – ширина/висина/дужина= 946x400x816 (mm), тежина 52 (kg).** Све остале карактеристике су исте.

3. ПИТАЊЕ: На страни 53. конкурсне документације у Предмеру и предрачуно машинских радова под А) Опрема и канали под бр. 13. нема димензија.

ОДГОВОР: Дужина линијског дифузора је 1000 (mm).

4. ПИТАЊЕ: У опису недостају ставке 3, 8, 10, 14, 15, 16, 17 и 18.

ОДГОВОР: Ставке 3, 8, 10, 14, 15, 16, 17 и 18 су већ уговорене са првоизабраним извођачем радова.

5. ПИТАЊЕ: У конкурсној документацији у Предмеру и предрачуно Унутрашња инсталација водовода и канализације под ставом V Санитарни објекти и прибор под бројем 22. за клозетску шољу молимо вас да дефинишете тип шоље, конзолна са уградбеним водокотлићем, моноблок или WC шоља са водокотлићем?

ОДГОВОР: Захтевана шоља је конзолна са уградним водокотлићем и даском, са свим потребним споним материјалом и радом.

6. ПИТАЊЕ: У конкурсној документацији у Предмеру и предрачуно Унутрашња инсталација водовода и канализације под ставом V Санитарни објекти и прибор под бројем 31. писоар молимо вас да дефинишете тип вентила, потисни вентил или сензорски?

ОДГОВОР: Предвидети потисни вентил за писоар.

7. ПИТАЊЕ: У конкурсној документацији у Предмеру и предрачуно Унутрашња инсталација водовода и канализације под ставом V Санитарни објекти и прибор под бројем 33. када 90/180, молимо вас да дефинишете да ли се када обзиђује или се уграђује када са облогама?

ОДГОВОР: Понудити каду која се уграђује са облогама.

8. ПИТАЊЕ: У конкурсној документацији у Предмеру и предрачуну Унутрашња инсталација водовода и канализације под ставом V Санитарни објекти и прибор под бројем 35. масажна када 200/270, молимо вас да дефинишете начин масаже (хидро, аеро) као и да ли је ова димензија доступна на тржишту?

ОДГОВОР: У питању је хидро масажна када димензија 190/230 цм типа NIVA WELLNESS-ALBATROS или слична. Грешком је у предмеру унета димензија декинга око каде.



Члан Комисије

Снежана Чоловић
Снежана Чоловић