



ЈП за изградњу ОБРЕНОВЦА

Обреновац, Вука Караџића 99 д

МБ 06900496, ПИБ 101933143, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 74203

наш знак 3746 ваш знак _____

Датум 27. 11. 2013.
11500 Обреновац

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације

У вези са захтевом за појашњењем и изменом конкурсне документације број Р-14/2013 - занатски, инсталатерски и завршни радови на објекту СПА центра у Обреновцу (реконструкција и адаптација започетог објекта бање), сходно члану 63. став 2., 3. и 5. Закона о јавним набавкама и тачки 10. „Упутства понуђачима како да сачине понуду“, достављамо тражено појашњење и измену:

ПИТАЊЕ: На страни 43. конкурсне документације у Предмеру и предрачуноу 5.0 подопологачки радова позиција 2.0) Постављање пода од вишеслојног ПВЦ или линолеума за спортске дворане мин. дебљине $d = 12$ мм молимо да дефинишете намену пода, односно да ли је потребна дебљина од 12 мм?

ОДГОВОР: На припремљену подлогу се поставља композитна еластична подна облога која се састоји од еластичне простирке дебљине 6,0 мм на коју се лепи завршна подна облога од једнослоног хомогеног линолеума дебљине 4,0 мм. Еластичну простирку као и линолеум залепити целом површином за подлогу одговарајућим дисперзионим лепковима према препоруци произвођача

- отпорност на горуће опушке
- отпорност на светло: 6
- крајеви трака кројени и резани за заваривање
- боја и узорак по избору пројектанта
- дебљина конструкције 10 мм

Производ као DLW LINOPOL SPORT

Траке подне облоге термички се заварују електродом за заваривање

- боја по избору пројектанта.

Урачунати набавку материјала, израду и употребу свих потребних алата и уређаја, те завршно чишћење одговарајућим средством према препоруци произвођача.

Сходно члану 63. став 5. ЗЈН, због измене конкурсне документације, рок за доставу понуда се продужава до 06.12.2013. године до 10 часова.



Члан Комисије

Снежана Чоловић
Снежана Чоловић