

ЈП за изградњу ОБРЕНОВЦА

Обреновац, Вука Караџића 99д
МБ 06900496, ПИБ 101933143, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 74203

наш знак 2595 ваш знак _____


Датум 26.08.2014.
11500 Обреновац

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације

У вези са захтевом за појашњењем конкурсне документације за набавку радова **на изградњи Улице краља Александра трећа фаза – завршни радови** редни број **Р-9/2014**, сходно члану 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама и тачкама 4. и 10. „Упутства понуђачима како да сачине понуду“, достављамо тражено појашњење конкурсне документације:

1. ПИТАЊЕ: У делу 2.2 располагање пословним капацитетом на страни 11. конкурсне документације захтевају се 2 рефернце на уградњи завршног асфалтног слоја од еруптивног материјала површине 6.000 м², ширине саобраћајнице минимум 6 м и дебљине слоја 5 цм. Да ли ћете прихватити референцу са дебљином слоја од 4 цм, обзиром да је технологија извођења радова иста као и код слоја од 5 цм?

ОДГОВОР: Прихвата се обрачун и по м² уграђеног асфалтног слоја за дебљину која се разликује од 5 цм, али се корективним фактором мора прерачунати на тражену дебљину да би испунио услов тендерске документације (5 цм дебљине и минимум 6.000 м² хабајућег слоја).

30
Комисија за јавну набавку

Јасна Комановић
