



а изградњу ОБРЕНОВЦА

Обреновац, Вука Караџића 99д

МБ 06900496, ПИБ 101933143, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 7112

наш знак 3097 ваш знак _____

Датум 03.12.2014.
11500 Обреновац

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације

У вези са захтевом за појашњења конкурсне документације за набавку **радови на отклањању последица поплаве на објекту СПА центра и**, редни број **P-17/2014**, сходно члану 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама и тачки 10. „Упутства понуђачима како да сачине понуду“, достављамо тражено појашњење конкурсне документације:

ПИТАЊЕ: Да ли можете да дефинишете квалитет парклекс плоча у позицији 7. Радова на припреми и рушењу, односно да ли су плоче противпожарне или не и ако су противпожарне до ког нивоа?

ОДГОВОР: Фасадна облога су композитни панели типа Parklex са бакелитном испуном и завршним слојем од фурнира у две боје и то onix и ruby. Parklex плоче су дебљине 8 мм и монтирају се на алуминијумску подконструкцију са анкерима и типловима. Кроз пројектну документацију постоји захтев противпожараца да фасадна облога мора бити негорива. Самим тим значи да и ове плоче морају бити противпожарно отпорне. Понуђач мора доставити уз плоче атесну документацију односно извештај домаће референтне лабораторије којом се доказује класа противпожарне отпорности односно негоривости и усклађеност са нашим стандардима по овом питању. У складу са захтевом за противпожарну отпорност фасадне облоге стављамо напомену да камена вуна мора бити прилагођена за изградњу у састав вентилисаних окачених фасада, паропропусна и водоотпорна, специфичне густине $\geq 40 \text{ kg/m}^3$, једострано каширане стакленим воалом, дебљине 100 мм. Коefицијент топлотне проводљивости $0.035 \leq \lambda \leq 0.040$. Класа негоривости А1.

Наручилац врши измену у погледу места подношења и отварања понуда и обавештава понуђаче да се понуде достављају до **15.12.2014.** године до 10⁰⁰ часова **на писарницу наручиоца у измештенем седишту Предузећа у привременим просторијама у Обреновцу, насеље «Сава», Улица Равногорска број 44 спрат 5 стан број 15**, а да ће се јавно отварање понуда обавити **15.12.2014. год у 10³⁰** на наведеној адреси, уместо у Улици Вука Караџића 99д, како је стајало у конкурсној документацији.



Комисија за јавну набавку

Снежана Чоловић
Снежана Чоловић, дипл. инж. арх