



ЈП за изградњу ОБРЕНОВЦА

Обреновац, Вука Каракића 99д
МБ 06900496, ПИБ 101933143, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 7112

наш знак 1257/1 ваш знак _____

Датум 20.04.2015.
11500 Обреновац

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације

У вези са захтевом за појашњења конкурсне документације за набавку **радова на отклањању последица поплаве на објектима и мрежи јавног осветљења уз бициклистичко пешачку стазу Купинац** редни број Р-1/2015, сходно члану 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама дајемо одговор и појашњење конкурсне документације према следећем:

ПИТАЊЕ: На страни 38 од 40 у „Техничкој спецификацији“ ставка 9. кабл PP00 4x25 mm², да ли се мисли на Al или Cu кабал (тј. да ли је алуминијум или бакар)?

ОДГОВОР: Сви каблови са ознаком PP00 без обзира на пресек су бакарни каблови, а каблови са ознаком PP00-A су алуминијумски каблови. Пошто је у техничкој спецификацији наведен тип PP00 4x25 mm², то значи да се ради о бакарном каблу.



Члан Комисије за јавну набавку

Пава Николић

Пава Николић