



ЈП за изградњу ОБРЕНОВЦА

Обреновац, Вука Караџића 99д
МБ 06900496, ПИБ 101933143, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 7112

наш знак 3383/1 ваш знак _____

Датум 30.08.2018.
11500 Обреновац

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације

У вези са захтевом за појашњења конкурсне документације за набавку мале вредности **одржавање и постављање вертикалне и хоризонталне сигнализације** редни број **МНУ-12/2015**, сходно члану 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама и тачки 10. „Упутства понуђачима како да сачине понуду“, достављамо тражено појашњење конкурсне документације:

1. ПИТАЊЕ: На страни 33/34 конкурсне документације тражени су саобраћајни знакови од алуминијума дебљине $d=3,00$ мм са атестом. Ни Правилник ни стандард СРПС ЕН 12899-1 не прописују дебљину табле саобраћајног знака, прописују перформансе које испитивани знакови морају да задовоље. Молимо вас да измените ту реченицу са стране 33/34 конкурсне документацијеу „У погледу материјала који се употребљава за израду табле саобраћајног знака захтева се алуминијум“.

ОДГОВОР: Сходно стандарду СРПС ЕН 12899-1, механичко испитивање саобраћајног знака се обавља за "задату дебљину материјала у највећој димензији". Наручилац је захтевао испоруку саобраћајног знака од алуминијума дебљине $d=3,00$ мм, што се и види из тендерске документације. Сазнања Наручиоца су да саобраћајни знак од алуминијума дебљине $d=3,00$ мм испуњава нормиране услове сходно стандарду СРПС ЕН 12899-1.



Комисија за јавну набавку

Јасна Комановић
Јасна Комановић