



ЈП за изградњу ОБРЕНОВЦА

Обреновац, Вука Каракића 99д
МБ 06900496, ПИБ 101933143, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 7112

наш знак 3868/1 ваш знак _____

Датум 29.10.2015.
11500 Обреновац

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације

У вези са захтевом за појашњења конкурсне документације за набавку мале вредности добара за **набавку трансформатора за трафо станицу код СПА центра, редни број МНД-7/2015**, сходно члану 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама и тачки 13. „Упутства понуђачима како да сачине понуду“, достављамо појашњење конкурсне документације:

1. ПИТАЊЕ: Тендерском документацијом је предвиђена демонтажа постојећег трансформатора 400kVA и испорука и монтажа новог трансформатора снаге 630kVA. Претпостављамо да се ради о појачању снаге за предметни објекат. Да ли је прибављено Решење (одобрење) за прикључење од стране ЕДБ-а?

ОДГОВОР: Трафо станица која је предмет ове јавне набавке је направљена за потребе СПА центра у Обреновцу. Том приликом је уgraђен трансформатор 630kVA. Пона године после познатих поплава у Обреновцу, тај трансформатор од 630kVA је престао са радом, па је због хитности Електродистрибуција уградила једини који је у том тренутку имала на лагеру а то је трансформатор снаге 400kVA. Ребалансом буџета ЈП за изградњу Обреновца је предвидело средства за набавку и уградњу новог трансформатора снаге 630kVA који је и предмет ове јавне набавке.

2. ПИТАЊЕ: Ако постоји Решење (одобрење) за прикључење, да ли можете да скенирану копију решења поставите на портал јавних набавки, како би се упознали са условима које је дала електродистрибуција.

ОДГОВОР: Приликом изградње трафо станице ЈП за изградњу је поседовало Решење (одобрење) за прикључење, али како смо објаснили у тачки 1. оно за овај случај није потребно јер се враћа трансформатор снаге као што је и био предвиђен приликом изградње трафо станице.

3. ПИТАЊЕ: Да ли је мерење електричне енергије на ниском или на средњем напону?

ОДГОВОР: Мерење електричне енергије је на ниском напону.

