



# На изградњу ОБРЕНОВЦА

Обреновац, Вука Караџића 99д

МБ 06900496, ПИБ 101933143, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 7112

наш знак 724 ваш знак \_\_\_\_\_  
11500 Обреновац

Датум 10.03.2016.

## ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације

У вези са захтевом за појашњења конкурсне документације за набавкурадованауклањању објекта са локације „Базна хемија-Прва Искра Барич“редни број Р-1/2016, сходно члану 63. став 1., 2. и 3.Закона о јавним набавкама достављамо појашњење конкурсне документације према следећем:

### 1. Питање:

Потребна су нам додатна појашњења у вези конкурсне документације уклањања објекта на локацији Базна Хемија-Прва Искра Барич.Пошто сте у прошлом одговору на питање које грађевинско витло се може користити у рушењу објекта Ви одговорили да се може користити мобилна дизалица, нас занима да ли се може у конкурсној документацији уместо грађевинског витла да ставимо мобилну дизалицу ( ауто кран)?

### Одговор:

У одговорима на питања објављена на Порталу 29.02.2016.године одговорено је да грађевинско витло у реализацији ове јавне набавке има више намена : за извлачење армирано бетонских елемената већих димензија из гомиле шута и довлачење до места уситњавања, за обарање појединих елемената конструкције мањих попречних пресека, за усмеравање пада елемента конструкције који се сече хидрауличким маказама, за обарање челичних рамовских носача на земљу ради лакше демонтаже или сечења, у комбинацији са чекрком за чупање појединих мањих елемената конструкције или опреме , а може се користити и као мобилна дизалица.

С обзиром да мобилна дизалица нема намене и могућности на градилишту као грађевинско витло, из наведеног разлога грађевинско витло не може бити замењено мобилном дизалицом-ауто краном.

### 2. Питање:

Потребна су нам додатна појашњења у вези конкурсне документације уклањања објекта на локацији Базна Хемија-Прва Искра Барич.Због израде пројекта рушења што је наша обавеза као извођача потребан нам је подatak о површини свих објекта који су предвиђени за рушење засебно или укупну површину свих објекта?

### Одговор:

Оријентациона површина објекта и платоа који су предмет уклањања је око 16.000 м2.

**3. Питање:**

Приликом обиласка локације у зони која је предвиђена за рушење уочили смо девастиран објекат, обележили смо га црвеном бојом , који на страни 49/49 конкурсне документације није обележен као објекат који се руши.Молимо за информацију, да ли је овај објекат предмет рушења и ове јавне набавке?

**Одговор:**

Објекат није предмет рушења, али се исти приликом рушења складишта и објекта који се налази у његовој близини мора заптити.

**4. Питање:**

У конкурсној документацији, у делу техничке спецификације радова, припремни и завршни радови на страни 43 од 49, под редним бројем 3, од понуђача се тражи да понуде цену за Заштиту суседних објеката од последица радова на рушењу.Обиласком локације нисмо уочили да се у зони рушења налазе суседни објекти који би могли бити угрожени радовима рушења, па Вас молимо за појашњење на заштиту којих објеката се мисли?

**Одговор:**

Приликом рушења објеката који су предмет ове јавне набавке изабрани извођач мора заптити објекте који се у овој фази не уклањају, као и све саобраћајнице у непосредној близини објеката који се руше.

**5. Питање :**

На страни 18. ставка 8. у обрасцу понуде-На које техничке и имовинско-правне податке ( копија плана парцеле, власнички лист) за израду пројекта рушења се може рачунати , а које ће доставити наручилац?

**Одговор:**

Копију плана парцела, катастарско- топографски план, листове непокретности и друге доказе обезбеђује наручилац и доставља изабраном извођачу након потписивања уговора.

**6. Питање:**

Постоји ли детаљан геодетски снимак предметне парцеле у електронској форми ?

**Одговор:**

Постоји детаљан геодетски снимак парцела на којима се изводе радови у електронској форми.

**7. Питање:**

У којој форми је потребно доставити пројекат рушења :

- Електронска документација
- Штампана документација ( у колико примерака)

**Одговор:**

У складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем. Потребно је доставити електронску форму пројекта рушења и 3 примерка у штампаној форми.

**8. Питање :**

**Да ли је прикупљање података на терену потребних за пројекат рушења могуће вршити суботом и недељом?**

**Одговор:**

Прикупљање података на терену потребних за пројекат рушења могуће је вршити суботом до 13 часова, уз претходну најаву 2 дана пре изласка на терен. а недељом није могуће из разлога што је круг фабрике затворен.

Члан Комисије за јавну набавку



  
Боривој Ђорђевић