

# ЈП за изградњу ОБРЕНОВЦА

Обреновац, Вука Каракића 99д

МБ 06900496, ПИБ 101933143, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 7112

наш знак МОС ваш знак \_\_\_\_\_

Датум 05.08.2017.  
11500 Обреновац

## ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације

У вези са захтевом за појашњења конкурсне документације у отвореном поступку за набавку радова на **уређењу локације Бањског комплекса** број Р-8/2017, сходно члану 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама и тачки 13. „Упутства понуђачима како да сачине понуду“, достављамо тражено појашњење конкурсне документације.

**1. ПИТАЊЕ:** У Техничкој спецификацији на страни 46/92 позиција Е/2 Набавка и угађивање вибропресованих двослојних бетонских плоча минимум МВ 40 дебљине 6 цм... да ли можете да наведете димензије плоча јер у складу са прописима има више димензија плоча и боју обзиром да боја значајно утиче на цену?

**ОДГОВОР: Димензије и боја плоча су:**

**Квадратне- 20/20/6 цм, тамно сиве боје**

**Ромб - 20/20/6 цм са углом од 45 степени боја је за око 50% плоча светло сива, а других 50% нијансе жуто.**

**Слог плоча је у правцу подужног пружања стазе. Изглед слога је дат у прилогу.**

**2. ПИТАЊЕ:** Да ли се зна боја плоча за позицију Е/4?

**ОДГОВОР: За позицију Е/4 боја плоча је жута, у нијанси као за позицију Е/2 (димензије плоча 40/40/6 и 30/30/6 цм).**

**3. ПИТАЊЕ:** У Техничкој спецификацији на страни 51/92 позиција А/12 – набавка, транспорт и уградња полиетиленских фазонских и спојних комада (PE-TULJAKA) .... Спајање са цевима врши се сучеоним заваривањем, према упутству производника, а са ливеногвозденим фазонским комадима преко прирубнице молимо да дефинишете која прирубница јер их има од различитих материјала и значајна је разлика у квалитету и цени. Нема издвојене ставке прирубнице ни у једној позицији.

**ОДГОВОР:** У питању је слободна челична прирубница, за радни притисак од 10 бара.  
Ово важи за позицију ПЕ тујлка, где се за везу са фланшама ЛГ комада и водоводне  
арматуре, користи ова, слободна прирубница. Прирубницу треба урачунати у цену  
позиције.




Комисија за јавну набавку

Снежана Чоловић

Снежана Чоловић, дипл.инж.арх.

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

## ПОЗИЦИЈЕ Е/2



### ЛЕГЕНДА:

- 1** плоча квадрат 20/20цм-тамно сива
- 2** плоча ромб 20/20цм-жута
- 3** плоча ромб 20/20цм-светло сива