

# ЈП за изградњу ОБРЕНОВЦА

Обреновац, Вука Караџића 99д

МБ 06900496, ПИБ 101933143, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 4211

наш знак 004/1 ваш знак \_\_\_\_\_

Датум 27.02.2018.  
11500 Обреновац

## ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације

У вези са захтевом за појашњења конкурсне документације у отвореном поступку за набавку радова на **изградњи спортске сале у ОШ Скела** број Р-7/2017, сходно члану 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама и тачки 13. „Упутства понуђачима како да сачине понуду“, достављамо тражено појашњење конкурсне документације.

**1. ПИТАЊЕ:** Због недостатака пројекта а у циљу давања што квалитетније понуде да ли можете да детаљније опишете монтажне панеле, у смислу састава попречног пресека и димензија?

**ОДГОВОР:** Објекат сале се гради префабрикованим танким, термички изолованим армирано-бетонским елементима правоугаоног облика, димензије 1.80m x 3.80m, који истовремено чине и зидове и кров објекат.


Елементи су префабриковани, трослојни, армирано-бетонски, монтажни, термоизоловани, „сендвич“ типа. Основа елемената израђена је од армираног бетона у облику правоугаоне љуске ојачане ребрима по ивицама. Други слој је ватроотпорни термоизолациони слој који обезбеђује да је коефицијент провођења топлоте елемената  $k < 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Трећи слој је заштитна армирано-бетонска плоча.

Елементи су монолитизовани у два правца: у попречном правцу, лучним носачима од армираног бетона трапезног попречног пресека ширине 20-32cm, висине 42cm, који уједно чине и носећу конструкцију хале, а у подужном правцу гредама интегрисаним у елемент попречног пресека ширине 6-16cm, висине 25cm који представљају подужно укрућење конструкције.

У попречном пресеку, облик хале је полукружни, спољног пречника 17,2m, и чине га 14 међусобно спојених и монолитизованих елемената.

У подужном правцу, халу чини 10 једнаких ламела, осовинског растера  $l=4,00\text{m}$ .

Постоје два типа елемената: пуни и елемент са отвором за кружни прозор пречника 88cm, који омогућава природно осветљење хале. Такве елементе садржи свака ламела према захтевима унутрашњих просторија.



Комисија за јавну набавку

М. Нешковић

Маријана Нешковић, дипл. економиста