



ЈП за изградњу ОБРЕНОВЦА

Обреновац, Вука Караџића 99д

МБ 06900496, ПИБ101933143, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ4211

наш знак 1661 ваш знак _____
11500 Обреновац

Датум 12.06.2019

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације

У вези са захтевом за појашњења конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке радова—**Изградња мреже јавног осветљења уз пешачку стазу у Тополицама**, редни број Р-8/2019, сходно члану 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама достављамо тражено појашњење конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 1.: -У упутству понуђачима како се доказује испуњеност услова за учешће, у тачки 2.5 (страна 14 од 51) наведено је „Техничке карактеристике светиљки и мерно командних ормана...“

У списку документације коју треба доставити наведени су документи који се односе само на светиљку. Молимо да појасните.

ОДГОВОР: Понуђач треба да достави САМО документацију која се односи на светиљке, јер је грешком остала формулација „мерно командних ормана“, јер исти већ постоји и са њега ће се вршити напајање светиљки из предмета набавке.

ПИТАЊЕ 2.: У члану 11. Модела уговора наведено је да је обавеза извођача да постави градилишну таблу. Правилником о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле који је објављен у „Службеном гласнику РС“ бр.6/2019 од 01.02.2019. године, а ступио је на снагу 09.02.2019. године, у члану 2. дефинисано је „Таблу обезбеђује инвеститор до дана почетка радова.“ Потребно је да ускладите Модел уговора са важећим правилником.

ОДГОВОР: Наручилац је моделом уговора као обавезу извођача предвидео израду градилишне табле, јер је из досадашње праксе то било ефикасније, с обзиром на обавезу примене Закона о јавним набавкама и избора извођача за израду и постављање градилишне табле, што би довело до пролонгирања увођења извођача у посао.

С обзиром да је Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле ступио на снагу 09.02.2019. године, а да је План јавних набавки за 2019. годину наручиоца усвојен 03.01.2019. године, наручилац није планирао предметну набавку па исту не би могао ни да спроведе због недостатка финансијских средстава.

Из наведеног разлога је у члану 3. модела уговора дефинисано да „осим вредности рада и материјала неопходних за извршење уговора, уговорена цена обухвата и све остале зависне трошкове Извођача“, тако да извођач, позивајући се на ову одредбу, може да укалкулише трошкове израде градилишне табле кроз позиције радова из техничке спецификације.

ПИТАЊЕ 3.: У члану 23. Модела уговора наведено је да до једностраног раскида уговора може доћи услед недостатка средстава за његову реализацију. Нејасна је ова клаузула уговора из разлога што у складу са ЗЈН наручилац доноси одлуку о покретању поступка јавне набавке на основу плана јавних набавки, у плану јавних набавки налазе се средства- процењена вредност конкретне јавне набавке, план јавне набавке се доноси и усваја на основу расположивог буџета тако да је нејасно на који недостатак средстава је наручилац мислио приликом одређивања ове клаузуле. Потребно је да појасните и евентуално измените конкурсну документацију.

ОДГОВОР: Наручилац је покренуо овај поступак на основу усвојеног плана јавних набавки у складу са процењеном вредношћу за реализацију. Наручилац је у модел уговора унео клаузулу да до једностраног раскида уговора може доћи услед недостатка средстава за његову реализацију да би се заштитио у случају неких ванредних околности, поремећаја у приливу средстава и других околности које не зависе од воље наручиоца.

ПИТАЊЕ 4.: У предмјеру радова у позицијама под редним бројем 16,18 и 20 наведено је „Испорука, транспорт и монтажа светиљке са сијалицом...“ Нејасно је да ли треба понудити светиљку у ЛЕД технологији или светиљку са ЛЕД сијалицом? Молимо да појасните.

ОДГОВОР: Потребно је понудити светиљку у ЛЕД технологији, а не светиљку са ЛЕД сијалицом.

За Комисију за јавну набавку

З. Првуловић

Зоран Првуловић, дипл.инж.ел.

